



Fecha de protocolo: 27/06/2024      25/06/2024      Nº. de Protocolo      250613936

Fecha de recepción de la muestra:  
Nombre del solicitante: COOPERATIVA PROVISION DE SERV. PUBLICOS DE LA GARMA Ltda.

Muestra: AGUA - Muestra: SALA PRIMEROS AUXILIOS

- Tomada por el personal del laboratorio
- Presentada por el interesado
- Remitida por terceros

ANÁLISIS REALIZADOS	RESULTADOS	TOLERANCIA
Microorganismos Mesofilos totales (Recuento en placa) APC - 37 - 24 Hs	PROVISION 28 ufc/ml	100 ufc/ml
Recuento de Coliformes (N.M.P.) Caldo Fluorocult LMX	Menor de 3 / 100 ml	Menor de 3 / 100 ml
Investigación de Escherichia Coli (N.M.P.)	Ausencia / 100 ml	Ausencia/100 ml
Investigación de Pseudomonas Aeruginosa	Ausencia/100 ml	Ausencia/100 ml
Investigación de Enterococcus sp.	Ausencia / 100 ml	Ausencia/100 ml

OBSERVACIONES: Agua bacteriológicamente **potable** según valores de tolerancia establecidos por el Código Alimentario Argentino.

NOTA: La muestra fue extraída, identificada y remitida al laboratorio por el interesado, deslindando el laboratorio toda responsabilidad sobre el origen, transporte y conservación de la misma.

DR. LUIS R. ROLANDO  
BIOQUÍMICO MAT. 2054  
BRÜTOS  
30-1078646-1-0  
CAJA DE BIOQUÍMICOS 25044